



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Кировского района

ул. Запрудная, д. 1, г. Кировск,
Ленинградская область, 187341
тел: (812) 448-72-43; тел./факс: (812) 448-72-40
«Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99

Директору
МКОУ «СООШ»

Н.А. Бакулиной

д. 16А, д. Выстав, Кировский район,
Ленинградская область, 187355

02.08.2022 № ЦВ-180-2-19-587

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«02» августа 2022 года
(дата составления)

ул. Запрудная, д.1,
г. Кировск, Ленинградская область,
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сабуров Владимир Александрович,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 2-19-92-41 от «02» августа 2022 года о назначении административного наказания в области пожарной безопасности и материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении юридического лица:

(фамилия, имя, отчество виновного лица)

1. Наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (сокращенное наименование юридического лица - МКОУ «СООШ»)
2. Юридический адрес:	187355, Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, д. 16 А
3. Иные сведения о юридическом лице:	ИНН 4706013810 КПП 470701001 ОГРН 1024701334547

4. Законный представитель юридического лица:	<i>Директор МКОУ «СООШ» Бакулина Наталья Анатольевна (Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 29.07.2022 № ЮЭ9965-22-140118977)</i>
5. Документ, подтверждающий личность представителя юридического лица:	<i>паспорт 4103 № 639161 выдан 05.04.2005 г. Назиевским отделением милиции Кировского района Ленинградской области</i>
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:	<i>не привлекалось</i>
7. Место совершения административного правонарушения	<i>187355, Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, д. 16А</i>
8. Дата и время совершения административного правонарушения	<i>29.07.2022 года время 14 час. 00 мин.</i>

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сабурова В.А. № 2-19-80-51 от 27.06.2022 года, в период с 11 ч. 20 мин. до 12 ч. 40 «21» июля 2022 г., с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. «29» июля 2022 г. проведена плановая проверка соблюдения законодательства по пожарной безопасности инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Казарцевой Ниной Сергеевной, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, д. 16А, совместно с законным представителем юридического лица МКОУ «СООШ» Бакулиной Н.А.. Юридическое лицо – МКОУ «СООШ», как лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом (свидетельство о государственной регистрации права от 05.07.2012 года №47АБ 680043 и свидетельство о государственной регистрации права от 05.07.2012 года №47АБ 680042), в силу ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года допустило нарушение обязательных требований пожарной безопасности, устанавливаемых нормативными документами по пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещения ведущего непосредственно наружу менее 0,8 м (составляет 0,74 м), (пом. № 14 технический паспорт №6397 от 21.04.2006 года)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 «123-ФЗ (далее - ФЗ №123-ФЗ), ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, ч. 2, п. 2; СНиП II-A.5-70 «Противопожарные

		<p>нормы проектирования зданий и сооружений» (далее - СНиП II-A.5-70), п. 4.2, прим. 2;</p> <p>СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (далее – СНиП II-2-80), п. 4,6;</p> <p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009), п. 4.2.5;</p> <p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020), п. 4.2.19.</p>
2.	Ширина эвакуационного выхода из коридора ведущего непосредственно наружу менее 0,8 м (составляет 0,73 м), (пом. № 1 технический паспорт №6397/1 от 21.04.2006 года)	<p>ФЗ №123-ФЗ, ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, ч. 2, п. 2;</p> <p>СНиП II-A.5-70, п. 4.2, прим. 2;</p> <p>СНиП II-2-80, п. 4,6;</p> <p>СП 1.13130.2009, п. 4.2.5;</p> <p>СП 1.13130.2020, п. 4.2.19.</p>
3.	На путях эвакуации допущено размещение различных изделий, а именно трубопровод (пом. № 1 (тамбур) технический паспорт №6397 от 21.04.2006 года)	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 (б)</p>
4.	Дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях (плитки потолка армстронг) (пом. № 9 технический паспорт №6397/1 от 21.04.2006 года)	<p>ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2;</p> <p>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009) п. 13.3.4</p>
5.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной до их замены в установленном порядке.	<p>ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2;</p> <p>ППР №1479, п. 54;</p> <p>ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».</p>

Таким образом, юридическое лицо совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть данное представление в течение

месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, вынесшему представление.

Информацию о принятых мерах по данному представлению представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области по адресу: 187342 Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1, в течение месяца со дня получения данного представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный государственный инспектор
Кировского района по пожарному надзору



В.А. Сабуров

(подпись лица, вынесшего представление) (расшифровка подписи)

Представление получил 08.08.2022 Александр

(дата, должность, подпись)

Борис
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)