



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,  
тел./факс 8(812)640-05-65, «Единый телефон доверия» 8(812)579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района  
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1,  
Тел./факс: 8(812)448-72-43, 8(812)448-72-40, e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

**Предписание № 2-19-71-118/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**для юридического лица – МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ**  
**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУХОВСКАЯ ОСНОВАННАЯ**  
**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сабурова В.А. №2-19-71-118 от «27» мая 2019 г., в период с 11 ч. 00 мин. «18» июня 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «18» июня 2019 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области старшим лейтенантом внутренней службы Красавиной Ксенией Александровной, по адресу: 187355, Ленинградская область, Кировский район, дер. Выстав, д. 38, совместно с директором МКОУ «СООШ» Букудиной Натальей Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не указано направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123); п. 55 ППР в РФ №390; примечание п. 8.6 Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного	01.02.2020	

		водоснабжения. Требования пожарной безопасности (далее – СП 8.13130.2009)		
2.	Допущено применение отделочного материала для покрытия пола (коридор помещение №22 согласно техническому паспорту) на путях эвакуации с неустановленным показателем пожарной опасности	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ст. 134 ч. 6 табл. 28 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ	01.02.2020	
3.	На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение пищеблока)	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 20 ППР в РФ №390; прил. А СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.1313.2009)	01.02.2020	
4.	Сняты двери, предусмотренные проектной документацией из коридоров препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (дверь между музыкальным залом и групповой ячейкой из помещения №28 в помещение №29 2-й этаж) согласно техническому плану	п. 23 пп. «д» ППР в РФ № 390	01.02.2020	
5.	На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (кладовая в пищеблоке)	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 20 ППР в РФ №390; прил. А СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.1313.2009)	01.02.2020	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Лужского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области  
старший лейтенант внутренней службы Красавина К.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Л.П.

«28» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Красавина К.А.*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 06 2019г.